



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю

Территориальный отдел в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и
Ребрихинском районах

658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

Тел.:(38562)2-27-83 E-mail: to-zav@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 13/4-88 с.Завьялово « 04 » 12.2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Носаревой Ириной Владимировной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Ситниковская средняя общеобразовательная
школа» ОГРН: 102220150178, ИНН: 2233001924

по адресам :

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**МКОУ «Ситниковская СОШ» Алтайский край, Баевский р-н, село Ситниково,
ул Почтовая, влд 7**



- 1) При визуальном осмотре установлено, что в кабинете физики и химии демонстрационный стол не оборудован защитными бортиками по наружному краю стола, что является нарушением п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2) Уровни параметров световой среды не соответствуют требованиям гл.V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - кабинет математики №13 -190 (норма 300) лк., что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 9179 от 14.11.2024г.

Паклинская ООШ филиал МКОУ «Ситниковская СОШ» Алтайский край, Баевский р-н, село Паклино, ул Береговая, влд. 11

- 3) Уровни параметров световой среды не соответствуют требованиям гл.V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - кабинет математики-212 (норма 300) лк., что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 9177 от 14.11.2024г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МКОУ «Ситниковская СОШ» Алтайский край, Баевский р-н, село Ситниково, ул Почтовая, влд 7

- 1) В кабинете физики и химии демонстрационный стол оборудовать защитными бортиками по наружному краю стола, в соответствии с п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 2) Уровни световой среды в кабинет математики №13 довести до гигиенического норматива с последующим предоставлением протокола лабораторных испытаний.

Паклинская ООШ филиал МКОУ «Ситниковская СОШ» Алтайский край, Баевский р-н, село Паклино, ул Береговая, влд. 11

- 3) Уровни световой среды в кабинет математики довести до гигиенического норматива с последующим предоставлением протокола лабораторных испытаний

Срок до 05.08.2025г



(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ситниковская средняя общеобразовательная школа» Алтайский край, Баевский р-н, село Ситниково, ул Почтовая, влд 7

и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в ТО Управления Роспотребнадзора в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском, Романовском и Ребрихинском районах по адресу 658620 Алтайский край, Завьяловский район, с. Завьялово, ул. Центральная, 18

тел./факс : (38562)2-27-83 E-mail: to-zav@22.rospotrebnadzor.ru
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом срок до «05» августа 2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

И.В. Носарева

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: Алтайский край, Баевский р-н, село Ситниково, ул Почтовая, влд 7

